

Системы вентиляции

1	Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные, с более высоким КПД	20% -30% потребляемой электроэнергии
2	Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время	10% - 50 % потребляемой электроэнергии
3	Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей	до 70% потребляемой электроэнергии
4	Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха	10% -15 % потребляемой электроэнергии